

PRESTATIEVERKLARING

ELEKTRISCHE RADIATOREN VAN MASTERWATT

Verklaring voor de energieprestaties ten behoeve van NTA8800, voor een individueel verwarmingstoestel.

Masterwatt uit Barendrecht levert onder meer elektrische radiatoren van het merk Technotherm. Deze elektrische radiatoren voldoen aan Ecodesign eisen 2015/1188 en zijn allen uitgerust met eenzelfde instelbare digitale klokthermostaat, onder OEM-geleverd met als artikelnummer 7729996.

- Deze verklaring betreft het elektrisch stand-by gebruik van radiatoren uitgerust met deze klokthermostaat.

Deze verklaring is van toepassing op de volgende radiatoren van Masterwatt:

Omschrijving:	Afgifte:	Afmetingen:	Artikelnummer:
Sublime Plus 750	750W	750x 500x 80	429 756 311
Sublime Plus 1000	1000W	750x 500x 80	429 756 312
Sublime Plus 1200	1200W	750x 500x 80	429 756 313
Sublime Plus 1500 (gemeten)	1500W	1050x 500x 80	429 756 314
Sublime Plus 2000	2000W	1050x 500x 80	429 756 315
Sublime plus verticaal 1200	1200W	500x 1050x 80	429 756 317
Sublime Plus (600H) 750	750W	750x 600x 80	429 756 211
Sublime Plus (600H) 1000	1000W	750x 600x 80	429 756 212
Sublime Plus (600H) 1200	1200W	750x 600x 80	429 756 213
Sublime Plus (600H) 1500	1500W	1050x 600x 80	429 756 214
Sublime Plus (600H) 2000	2000W	1050x 600x 80	429 756 215
Modern Plus 750	750W	750x 450x 68	429 754 211
Modern Plus 1000	1000W	750x 450x 68	429 754 212
Modern Plus 1200	1200W	750x 450x 68	429 754 213
Modern Plus 1500	1500W	1050x 450x 68	429 754 214
Modern Plus 2000	2000W	1050x 450x 68	429 754 215
Modern Plus verticaal 1200	1200W	450x 1050x 68	429 755 243

Het stand-by elektriciteitsgebruik is op 27 juli 2020 door DEKRA Certification B.V. te Arnhem gemeten en gerapporteerd onder nummer 2248407.50

- Het stand-by elektriciteitsgebruik is door meting bepaald op 1,2 W.

De waarde van 1,2 W mag in het kader van NTA8800 als rekenwaarde voor hulpenergie ($P_{H;aux;gen;e}$) worden gebruikt, in plaats van de 10 W uitgangswaarde conform NTA8800, 9.6.8.2.3.

Rhenen, woensdag 19 augustus 2020

Dr. ir. J. van Berkel,
Entry Technology Support BV
Sporbaanweg 15
3911 CA Rhenen